



Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоТранс 54»

630102, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 31/1, пом. № 12 тел.: (383) 349-22-88, E-mail: info@set54.ru, http: www.set54.ru, ИНН 5405962710, КПП 540401001, ОКПО 54392077 ОГРН 1155476095279, р/с 40702810804000015126 в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк», к/с 0101810500000000816, БИК 045004816

Приложение №1
к договору № Д-РП-С-20/1 от 16.09.2020
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ для присоединения к электрическим сетям

(в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, максимальная мощность которых менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях 1, 2 и 3, а также осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)

№ ТУ-РП-С-20/1

«16» сентября 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СибЭнергоТранс 54»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Некоммерческое садовое товарищество «Надежда»
(полное наименование заявителя – юридические лица;
фамилия, имя, отчество заявителя – индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: 364 садовых домика и наружное освещение, КТПН.

2. Наименование и местонахождение объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: 364 садовых домика, и наружное освещение, КТПН, расположенных по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, МО Соколовский сельсовет в границах участка НСТ «Надежда» (кадастровый номер земельного участка: 54:10:026001:1).

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 300 кВт, в том числе:

- 149 кВт – существующая мощность, разрешенная актом об осуществлении технологического присоединения №171760/5335087 от 17.07.2020 г.;

- 151 кВт – дополнительно запрашиваемая мощность.

4. Категория надежности: 3.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 10 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021.

7. Точка присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередач, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения:

Существующая ЛЭП-10 кВ (оп. №114) РП-6/10 «Север» яч.6 – максимальная мощность 300 кВт (с учетом существующей нагрузки).

8. Основной источник питания: РУ-0,4 кВ вновь установленной КТПН 10/0,4 кВ (РП-6/10 кВ «Север» яч.6, ЛЭП-10 кВ №1).

9. Резервный источник питания: отсутствует.

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Урегулирование взаимоотношений с АО «РЭС» в части пропуска дополнительной мощности в точках присоединения электрических сетей.

Сетевая организация

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Реконструкцию в необходимом объеме сети существующей сети 10 кВ КТПН НСТ «Надежда» с целью обеспечения возможности присоединения дополнительной мощности, запрашиваемой для электроснабжения 364 садовых домика и наружного освещения, расположенных по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, МО Соколовский сельсовет в границах участка НСТ «Надежда» (кадастровый номер земельного участка: 54:10:026001:1).

11.2. Ввод в эксплуатацию КТПН, указанной в п.1 настоящих технических условий, от точки присоединения, указанной в п.7 настоящих технических условий.

11.3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ в необходимом объеме для электроснабжения 364 садовых домика и наружного освещения, расположенных по адресу: Новосибирская область, Колыванский район, МО Соколовский сельсовет в границах участка НСТ «Надежда» (кадастровый номер земельного участка: 54:10:026001:1) от РУ-0,4 кВ вновь введенной в эксплуатацию КТПН, согласно п.11.1 настоящих технических условий. Необходимый к строительству объем, тип ЛЭП-0,4 кВ, марку и сечение провода (кабеля), схему электроснабжения с учетом заявленной категории по надежности электроснабжения определить проектом.

11.4. Обеспечение соблюдения требований селективности, быстродействия, чувствительности и надежности срабатывания вновь устанавливаемых защитных аппаратов.

11.5. Обеспечение выполнения соотношения потребления активной и реактивной мощности ($\text{tg } \varphi \leq 0,4$) на границах раздела балансовой принадлежности электрических сетей. В случае выявления при проектировании возможности нарушения установленного соотношения потребления активной и реактивной мощности, разработать и реализовать соответствующие технические мероприятия.

11.6. Обеспечение на границах раздела балансовой принадлежности электрических сетей выполнения требований к показателям качества электрической энергии в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. В случае выявления при проектировании нагрузок, искажающих форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения, предусмотреть в электрических сетях заявителя установку фильтрокомпенсирующих устройств.

11.7. Согласование проектной документации с ООО «СЭТ 54».

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 5 лет со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.



(подпись)
Генеральный директор
Е.М. Савка

2020

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
Б/Н ОТ 15.12.2019 Г.
В.В. АБРАШИН